



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONSELICE " ZANELATO"
Prot. 0005265 del 11/12/2018
04-08 (Entrata)

Spettabile
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ZANELATO"
Via Carrubbio n. 136
35043 MONSELICE (PD)

c.a. Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Vicentini

OGGETTO: **PRESENZA GAS RADON PLESSO SCOLASTICO GIORGIO CINI**

La presente fa seguito alle considerazioni effettuate con la A.S.P.P. Arch. Volpito in merito alla valutazione della problematica inerente la presenza di gas radon nel plesso scolastico Giorgio Cini di Monselice.

L'analisi della documentazione fornita, in valore assoluto evidenzia la presenza di gas radon in concentrazioni superiori ai valori limite attuali (500 Bq/m^3) tra l'altro rilevate su alcuni locali (non si riscontra la congruità nello stabilire quali locali siano oggetto di misurazione e quali esclusi).

Allo stato attuale si considera di fondamentale importanza la relazione prodotta dall'Esperto Qualificato Dott. Fis. Pavarin Giorgio a data 09.12.2018, in particolare per quanto attiene alle proposte conclusive, ove in forza del fatto che i valori limite saranno a breve ridotti (300 Bq/m^3) si prospetta quale migliore soluzione il tempestivo trasferimento delle attività scolastiche in altri locali idonei sotto il punto di vista della salute degli utenti.

Si ricorda che compito del Datore di Lavoro (Sua figura) è quella di salvaguardare la salute dei lavoratori (insegnanti, personale ATA e anche a mio parere personale utente - alunni) e di conseguenza la invito ad informare il Sindaco del Comune di Monselice circa il risultato della relazione prodotta dal Dott. Pavarin in quanto l'Amministrazione in **qualità di Ente Proprietario dell'immobile scolastico deve garantire all'utente la sicurezza del medesimo.**

Nell'auspicare che la presente sia sufficientemente esaustiva, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Urbana, 11.12.2018

