





Dipartimento Provinciale di Padova Unità Operativa FISICA

Vs. Rif. 41493 del 11/12/18 Ns. Rif. 117580 del 11/12/18

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Sig. Sindaco
Comune di Monselice

PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Scuola Cini – misurazioni gas radon in seguito alle opere di bonifica implementate. Richiesta di incontro, nota prot. 41493 del 11.12.2018

In merito alla richiesta di cui all'oggetto, si comunica che, come programmato per le vie brevi, l'incontro si svolgerà venerdì 14 p.v. presso la nostra Sede.

Per quanto invece riguarda i rilievi mossi, si comunica quanto segue:

- La scrivente struttura NON è stata coinvolta nella progettazione e implementazione del nuovo sistema di bonifica, che compete ai vostri uffici comunali.
- Le misurazioni a noi richieste sono volte <u>esclusivamente</u> a testare l'efficienza del sistema da voi progettato e installato, e sono state effettuate secondo un protocollo tecnico adottato da ARPAV da più di un decennio; per avere risultati chiari non poteva essere mantenuto in funzione in contemporanea il vecchio impianto, la cui efficienza comunque era già stata testata come insufficiente.
- Le misurazioni sono state effettuate con strumentazione regolarmente calibrata secondo standard primari nazionali, e la nostra struttura possiede una ultra decennale esperienza nella misurazione di radon a supporto di decine di scuole in tutto il Veneto.
- I risultati strumentali inviati confermano <u>esclusivamente</u> la non efficacia del sistema implementato, in aule scolastiche chiuse da tempo.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'U.O. Fisica

Responsabile di procedimento: Andrea Bertolo Responsabile di istruttoria: Carlo Bigliotto



pag. 1 di 1

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV