

Dipartimento Provinciale di Padova  
Unità Operativa Fisica

Vs. Rif.           del  
Ns. Rif.           del

Prot. vedi file segnatura xml allegato

**Sig. SINDACO  
Comune di Monselice**

PEC [monselice.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:monselice.pd@cert.ip-veneto.net)

**Direttore  
Dipartimento di Prevenzione  
AULSS 6 Euganea**

PEC [protocollo@aulss6@pecveneto.it](mailto:protocollo@aulss6@pecveneto.it)

**Oggetto:** Scuola Cini e Tortorini – trasmissione Rapporti di Prova IR/19/24, IR/19/25 e IR/19/26 sulla verifica dell'efficacia del sistema di mitigazione del gas radon

Si trasmette in allegato i rapporti di prova in oggetto, riguardanti le misurazioni svolte nell'ingresso della scuola Cini e nella palestra della scuola Tortorini, a supporto delle azioni di bonifica concordate nell'ambito della commissione tecnica istituita dall'Amministrazione Comunale.

I risultati ottenuti, illustrati per la Tortorini anche nel grafico allegato, indicano l'efficacia del sistema nel contenere le concentrazioni medie entro i 500 Bq/m<sup>3</sup>, pur sottolineando che tale valore si riferisce come limite alle concentrazioni medie nel periodo di un anno e non per periodi inferiori, come nel caso in questione.

Con le presenti misurazioni si ritiene conclusa positivamente la fase di misurazione e di test del sistema implementato: le misure andranno ripetute per conferma anche nel periodo invernale, con riscaldamento in funzione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione necessaria.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'U.O. Fisica

Allegati:

- Rapporti di Prova IR\_19\_24, IR\_19\_25 e IR\_19\_26
- Grafico di confronto delle misurazioni nella palestra del Tortorini

Responsabile di procedimento: Andrea Bertolo  
Responsabile di istruttoria: Carlo Bigliotto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 1 di 1