

Dipartimento Provinciale di Padova
Unità Operativa Fisica

Vs. Rif. del
Ns. Rif. 93846 del 24/09/2019

Prot. vedi file segnature xml allegato

Sig. SINDACO
Comune di Monselice
PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Direttore
Dipartimento di Prevenzione
AULSS 6 Euganea
PEC protocollo@aulss6@pecveneto.it

Oggetto: Scuola Cini – trasmissione Rapporti di Prova IR/20/09, IR/20/10 e IR/20/11 sulla verifica dell'efficacia del sistema di mitigazione del gas radon

Si trasmettono in allegato i rapporti di prova in oggetto, riguardanti le misurazioni svolte in tre locali della scuola Cini, per la conferma nel periodo invernale delle azioni di bonifica concordate nell'ambito della commissione tecnica istituita dall'Amministrazione Comunale.

I risultati ottenuti indicano l'efficacia del sistema e la sua stabilità temporale nel ridurre le concentrazioni medie entro i 500 Bq/m³, pur sottolineando che tale valore si riferisce come limite alle concentrazioni medie nel periodo di un anno e non per periodi inferiori, come nel caso in questione.

Con le presenti misurazioni si ritiene conclusa positivamente la fase di test del sistema implementato nel corso dell'estate 2019. Si ricorda che sarà necessario effettuare le misure passive di durata annuale al fine di certificare il pieno rispetto dei limiti normativi previsti.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione necessaria.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'U.O. Fisica

Allegati:

- Rapporti di Prova IR/20/09, IR/20/10 e IR/20/11

Responsabile di procedimento: Andrea Bertolo
Responsabile di istruttoria: Carlo Bigliotto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV
pag. 1 di 1