

Dipartimento Provinciale di Padova  
Unità Operativa Fisica

Vs. Rif. 22850 del 05/07/18  
Ns. Rif. 66126 del 06/07/18

Prot. vedi file segnature xml allegato

**Sig. Sindaco**  
**Comune di Monselice**

**PEC** [monselice.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:monselice.pd@cert.ip-veneto.net)

**Sig. Dirigente**  
**Dipartimento di Prevenzione**  
**ULSS 6 Euganea**

**PEC** [protocollo.aulss6@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss6@pecveneto.it)

**Oggetto:** misurazioni gas Radon presso scuola Cini – Monselice – comunicazione risultati quadrimestrali

A completamento di quanto inviato con nota prot. 68998 del 16/07/18, allegata, si trasmettono i risultati delle misurazioni effettuate dal 27/04/18 al 03/09/18 presso i locali scolastici della scuola Cini.

I valori di concentrazione di radon riscontrati risultano elevati rispetto alle ultime misurazioni di breve durata, in particolare nell'ala Est dell'edificio scolastico, e comunque si riferiscono ad un periodo quadrimestrale, non direttamente confrontabile con una media annuale.

Si reputa necessaria la revisione ed il miglioramento dell'impianto di ventilazione meccanica.

Si rimane a disposizione per fornire eventuali suggerimenti impiantistici e per effettuare, previa richiesta, ulteriori misurazioni di breve periodo a supporto dell'intervento di bonifica.

Cordiali Saluti

Il Dirigente dell'U.O. Fisica

**Allegati:**

- RdP IR/18/53 – IR/18/60
- Nota del 27/04/18 prot. 68998

Responsabile di procedimento: Andrea Bertolo  
Responsabile di istruttoria: Carlo Bigliotto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 1 di 1