

Dipartimento Provinciale di Padova
Unità Operativa FISICA

Vs. Rif. 38804 del 16/11/18
Ns. Rif. 108910 del 19/11/18

Prot. vedi file segnature xml allegato

Comune di Monselice
Area Promozione e Gestione del Territorio
Servizio Edilizia Monumentale

PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Scuola Cini – trasmissione relazione e rapporti di prova sul controllo di concentrazione di gas radon in seguito alle opere di mitigazione implementate

Con riferimento all'affidamento delle misurazioni per comprovare l'efficacia del sistema di mitigazione implementato, come da Vostra Determina n. 666 del 15/11/18, si invia la relazione IR_18_119, corredata con i rapporti di prova IR_18_117 e IR_18_118.

Dai risultati ottenuti si evidenzia come il sistema di mitigazione adottato non sia in grado di garantire la riduzione della concentrazione di gas radon al di sotto dei livelli previsti dalla norma: l'intervento realizzato non dimostra alcuna efficacia nel ridurre la concentrazione di radon nell'ala est dell'edificio.

Seguirà regolare fatturazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'U.O. Fisica

Allegati:

- Relazione IR_18_119
- Rapporti di Prova IR_18_117 e IR_18_118

Responsabile di procedimento: Andrea Bertolo
Responsabile di istruttoria: Carlo Bigliotto